

Vilniaus miesto savivaldybės
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio
vedėjui
Kęstučiui Karosui

Balterma ir ko, UAB

Ukmergės g. 369A
Vilnius LT-12142

2021-09-10 Nr. BKO-09/10-1


DĖL ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIO GRAFIKO SUDERINIMO

Pateikiame šilumnešio temperatūrinį grafiką derinimui. Prašome patvirtinti.

Pagarbiai,

Balterma ir ko, UAB Šilumos ir teisės skyriaus vadovė

Asta Matuzonė



SUDERINTA:

Vilniaus miesto savivaldybė

.....
2021 m.mėn..... d.

TVIRTINU:

Balterma ir ko, UAB

Šilumos ir teisės skyriaus
vadovė

Asta Matuzonė

2021 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Balterma ir ko, UAB 2021/2022 m. šildymo sezono, tiekiamos šilumos į radiatorius, šilumnešio temperatūrinis grafikas.

Namo adresas: S. Neries g. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 93, 95, 99-1, 99-2, 101-1, 101-2, 103, 105, 107-1, 107-2, 109-1, 109-2

Lauko temperatūros prognozė °C	Termofikacinio vandens vidutinė temperatūra		Lauko temperatūros prognozė °C	Termofikacinio vandens vidutinė temperatūra	
	Paduodama temperatūra	Grįžtama temperatūra		Paduodama temperatūra	Grįžtama temperatūra
10	30	26	-8	48	39
9	31	27,3	-9	49	39,5
8	32	28,6	-10	50	40
7	33	29,9	-11	51	40,5
6	34	31,2	-12	52	41
5	35	32,5	-13	53	41,5
4	36	33	-14	54	42
3	37	33,5	-15	55	42,5
2	38	34	-16	56	43
1	39	34,5	-17	57	43,5
0	40	35	-18	58	44
-1	41	35,5	-19	59	44,5
-2	42	36	-20	60	45
-3	43	36,5	-21	61	45,5
-4	44	37	-22	62	46
-5	45	37,5	-23	63	46,5
-6	46	38	-24	64	47
-7	47	38,5	-25	65	47,5

*Galima temperatūros paklaida pagal galiojančius teisės aktus.

Darbinis sistemos slėgis P1-1,9 bar, P2-1,5 bar.