

Vilniaus miesto savivaldybės
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio
vedėjui
Kęstučiui Karosui

Balterma ir ko, UAB

Ukmergės g. 369A
Vilnius LT-12142

2023-09-15 Nr. BKO-09/15-1

DĖL ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIO GRAFIKO SUDERINIMO


Pateikiame šilumnešio temperatūrinį grafiką derinimui. Prašome patvirtinti.

Pagarbiai,

L.E.P. Direktorė

Balterma ir ko, UAB Šilumos ir teisės skyriaus vadovė

Asta Matuzonė



SUDERINTA:

Vilniaus miesto savivaldybė

.....

2023 m.mėn..... d.

TVIRTINU:

Balterma ir ko, UAB

L.E.P. Direktorė

Asta Matuzonė

2023 m. rugsėjo mėn. 15 d.

Balterma ir ko, UAB 2023/2024 m. šildymo sezono, tiekiamos šilumos į radiatorius, šilumnešio temperatūrinis grafikas.

Namo adresas: S. Neries g. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 93, 95, 99-1, 99-2, 101-1, 101-2, 103,105, 107-1, 107-2, 109-1, 109-2

Lauko temperatūros prognozė °C	Termofikacinio vandens vidutinė temperatūra		Lauko temperatūros prognozė °C	Termofikacinio vandens vidutinė temperatūra	
	Paduodama temperatūra	Grįžtama temperatūra		Paduodama temperatūra	Grįžtama temperatūra
10	30	26	-8	48	39
9	31	27,3	-9	49	39,5
8	32	28,6	-10	50	40
7	33	29,9	-11	51	40,5
6	34	31,2	-12	52	41
5	35	32,5	-13	53	41,5
4	36	33	-14	54	42
3	37	33,5	-15	55	42,5
2	38	34	-16	56	43
1	39	34,5	-17	57	43,5
0	40	35	-18	58	44
-1	41	35,5	-19	59	44,5
-2	42	36	-20	60	45
-3	43	36,5	-21	61	45,5
-4	44	37	-22	62	46
-5	45	37,5	-23	63	46,5
-6	46	38	-24	64	47
-7	47	38,5	-25	65	47,5

*Galima temperatūros paklaida pagal galiojančius teisės aktus.

Darbinis sistemos slėgis P1-1,9 bar, P2-1,5 bar.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB "BALTERMA IR KO" 2023/2024 M. ŠILDYMO SEZONO, TIEKIAMOS ŠILUMOS Į RADIATORIUS, ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-16 Nr. A51-164441/23(3.3.2.26E-ENE)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Karosas, Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas, Energetikos skyrius
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS KAROSAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 06:48:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2023-10-16 06:49:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 11:07:18 – 2025-01-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-16 09:09:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-10-16 09:09:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“