**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**
**ENERGETIKOS SKYRIUS**

UAB „Balterma ir ko“
info@balterma.lt

2026-09- Nr. A51-
Į 2026-09-23 raštą Nr. BKO-09/15-1

**DĖL UAB „BALTERMA IR KO“ TEMPERATŪRINIO GRAFIKO SUDERINIMO**

Suderiname Jūsų pateiktą 2026/2027 m. šildymo sezono šilumnešio temperatūrinį grafiką.

PRIDEDAMA: Balterma ir ko, UAB 2026/2027 m. šildymo sezono, tiekiamos šilumos į radiatorius, šilumnešio temperatūrinis grafikas.

Energetikos skyriaus Būsto administravimo poskyrio l. e. p. vedėja,
pavaduojanti skyriaus vedėją Stasė Kvederienė

Neringa Radzevičienė, el. p. neringa.radzeviciene@vilnius.lt

Balterma

patikimas pastato inžinierius

SUDERINTA:
Vilniaus miesto savivaldybė

.....
2026 m. .....mėn..... d.

TVIRTINU:
Balterma ir ko, UAB
Direktorė
Erika Valiūnienė
2026 m. rugsėjo mėn. 15 d.

# Balterma ir ko, UAB 2026/2027 m. šildymo sezono, tiekiamos šilumos į radiatorius, šilumnešio temperatūrinis grafikas.

## Namo adresas: Vėtrungių g. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 93, 95, 99-1, 99-2, 101-1, 101-2, 103,105, 107-1, 107-2, 109-1, 109-2

| Lauko temperatūros prognozė $^0$C | Termofikacinio vandens vidutinė temperatūra | | Lauko temperatūros prognozė $^0$C | Termofikacinio vandens vidutinė temperatūra | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Paduodama temperatūra | Grįžtama temperatūra | | Paduodama temperatūra | Grįžtama temperatūra |
| 10 | 30 | 26 | -8 | 48 | 39 |
| 9 | 31 | 27,3 | -9 | 49 | 39,5 |
| 8 | 32 | 28,6 | -10 | 50 | 40 |
| 7 | 33 | 29,9 | -11 | 51 | 40,5 |
| 6 | 34 | 31,2 | -12 | 52 | 41 |
| 5 | 35 | 32,5 | -13 | 53 | 41,5 |
| 4 | 36 | 33 | -14 | 54 | 42 |
| 3 | 37 | 33,5 | -15 | 55 | 42,5 |
| 2 | 38 | 34 | -16 | 56 | 43 |
| 1 | 39 | 34,5 | -17 | 57 | 43,5 |
| 0 | 40 | 35 | -18 | 58 | 44 |
| -1 | 41 | 35,5 | -19 | 59 | 44,5 |
| -2 | 42 | 36 | -20 | 60 | 45 |
| -3 | 43 | 36,5 | -21 | 61 | 45,5 |
| -4 | 44 | 37 | -22 | 62 | 46 |
| -5 | 45 | 37,5 | -23 | 63 | 46,5 |
| -6 | 46 | 38 | -24 | 64 | 47 |
| -7 | 47 | 38,5 | -25 | 65 | 47,5 |

*Galima temperatūros paklaida pagal galiojančius teisės aktus.

Darbinis sistemos slėgis P1-1,9 bar, P2-1,5 bar.

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | DĖL UAB „BALTERMA IR KO“ TEMPERATŪRINIO GRAFIKO SUDERINIMO |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-09-25 Nr. A51-160112/26 |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | – |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Stasė Kvederienė, Energetikos skyriaus Būsto administravimo poskyrio l. e. p. vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją, Energetikos skyrius |
| **Sertifikatas išduotas** | STASĖ KVEDERIENĖ LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-09-25 14:58:59 (GMT+03:00) |
| **Parašo formatas** | XAdES-T |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2026-09-25 14:59:11 (GMT+03:00) |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2025-04-17 12:52:31 – 2030-04-17 23:59:59 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40 |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | 1 |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | – |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | – |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | – |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | – |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.91 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-25 15:01:46) |
| **Paieškos nuoroda** | – |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo 2026-09-25 15:01:46 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“ |